

Выполнение протокола №132 Главного управления МЧС России по Тульской области Министерства Российской Федерации по делам обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Об административном нарушении от 22 мая 2015г.

По факту: 1. На объекте отсутствует акт проверки работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации

2. На объекте отсутствует исполнительская документация на систему противопожарной защиты.

Выполнено: наличие акта о приемке выполненных работ от 30.11.2015 года ; наличие документации на систему противопожарной защиты.